

## ÚPRAVA NASTAVENÍ MODULU HWG PRO KOMUNIKACI S ELEKTROMĚRY PRO380

- 1) na stránce System zvolte: Demo mode enable  
a zadejte jako password: #Hwg
- 2) Povolte volbu: Mbus meter model enable
- 3) U měřiče zapněte vyčítání jako: CI Field = 0xB1